

DICHIARAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE

-DETRAZIONE FISCALE 65%-

CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO

| TECNOLOGIA | PRODOTTO | UNITÀ INTERNA ED ESTERNA | СОР | EER |
|------------|------------------|-----------------------------|------|------|
| Inverter | ALYS R32 25 MUD0 | ALYS R32 25 UD0-I | 3,94 | 3,64 |
| | | MONO R32 UNIV 25 MD0-O | | |
| Inverter | ALYS R32 50 MUD0 | ALYS R32 50 UD0-I | 3,77 | 3,46 |
| | | MONO R32 UNIV 50 MD0-O | | |
| Inverter | DUAL 50 XD0-O | (2x) ALYS R32 25 UD0-I | 4,05 | 3,26 |
| | | MONO R32 UNIV 25 MD0-O | | |
| Inverter | TRIAL 80 XD0C-O | (3x) ALYS R32 25 UD0-I | 3,72 | 3,24 |
| | | MONO R32 UNIV 25 MD0-O | | |

ARISTON

Marchio Commerciale

La Società Ariston Thermo SpA **dichiara** che gli apparecchi, pompe di calore per il riscaldamento e raffrescamento sopra elencati, soddisfano i requisiti tecnici specifici indicati nel Decreto Ministeriale del 07/04/2008 "Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" [G.U. 24/04/08 n.97] e successive modificazioni e integrazioni.

I prodotti menzionati soddisfano pertanto i requisiti per l'accesso alle detrazioni fiscali (rientranti nell'ambito del comma 347 della legge finanziaria 2007) previsti dalla Legge n° 244 del 24 dicembre 2007 e successive modifiche.

Fabriano, 14/06/2018

Angelo Mancini

(LAB coord., Certification & Regulation Manager)